

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 28 «СОЛНЫШКО»

Саратовская область,
Новоузенский район
п.Дюрский ул.Советская 2
e-mail: fatina.kol@yandex.ru

Ведущему специалисту – эксперту
Юго-Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
Ермиловой Н.В.

Ответ на предписание № 34 от 30.05. 2023 г.
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении
1.	В соответствии с п.2.2.6, 2.9.5, 2.11.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения и оздоровления детей и молодежи» в складском помещении пищеблока обнаружены следы жизнедеятельности грызунов. Договор на дератизацию и акты выполненных работ не представлены	Заключен договор на дератизацию ЭН00-004648 от 7.06.2023г. Составлено ходатайство на имя начальника управления образования Новоузенского муниципального района на оплату услуги.
2.	В соответствии с п. 2.11.1, 3.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения» игровое оборудование на игровых площадках имеет дефекты в виде отслоения красочного покрытия, торчащие гвозди, поломки, что препятствует проведению мероприятий, направленных на профилактику инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний, а так же может способствовать травматизации воспитанников.	Игровое оборудование на игровой площадке приведено в соответствии с СанПин. Оборудование отремонтировано, очищено от старой краски и покрашено.
3.	В соответствии с п. п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648- «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения» полы в спальном комнате имеют дефекты в виде зазоров между листами линолеумного покрытия, препятствующих	В спальном комнате закрыты все зазоры между листами линолеумного покрытия специальными приспособлениями.

	проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	
4.	В соответствии с п. 2.11.3 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения» уборочный инвентарь для туалетов хранится совместно с инвентарём для уборки других помещений	Уборочный инвентарь для туалетов поместили отдельно от инвентаря для уборки других помещений
5.	В соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения» в групповой комнате система общего освещения, обеспеченная потолочными светильниками, имеет жёлтый спектр излучения.	В групповой комнате провели замену лампочек накаливания на энергосберегающие имеющие белое излучение

Заведующая МДОУ _____ С.В.Колосова

	проведению качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	
4.	В соответствии с п. 2.11.3 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения» уборочный инвентарь для туалетов хранится совместно с инвентарём для уборки других помещений	Уборочный инвентарь для туалетов поместили отдельно от инвентаря для уборки других помещений
5.	В соответствии с п. 2.8.5 СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения» в групповой комнате система общего освещения, обеспеченная потолочными светильниками, имеет жёлтый спектр излучения.	В групповой комнате провели замену лампочек накаливания на энергосберегающие имеющие белое излучение

Заведующая МДОУ



С.В. Колосова

Пункт 2 Игровое оборудование на участке



Пункт 3 спальная, зазоры между линолеумом



Пункт 4. Уборочный инвентарь для туалетов



Пункт 5 Освещение в группе

